

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности
 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 52-59-52 (код 3472), факс: 73-42-86
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 Отдел надзорной деятельности по городам Нефтекамск, Агидель Краснокамскому и
 Калтасинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 3, тел.: (34783) 2-24-92; (34759)7-65-42
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/10 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Калтасинская средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, директору Бигаеву Ришату Хадыевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 16 от 15.04.2016 г. главного государственного инспектора по городам Нефтекамск, Агидель, Краснокамского и Калтасинского районам по пожарному надзору Садикова Руслана Романовича, и в соответствии со ст. 6; 6,1 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период:

" 26 " апреля 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

" 29 " апреля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена проверка государственным инспектором по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамского и Калтасинскому районам по пожарному надзору Атналиной Светланой Станиславовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по комплекс зданий школы и филиала – Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Калтасинской средней общеобразовательной школы № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 452860, Республика Башкортостан, село Калтасы, улица Кооперативная, 1; 452869, Республика Башкортостан, деревня Калмаш, улица Центральная, 20; совместно с директором МОБУ КСШ №2 МР Калтасинский район РБ Бигаевым Ришатом Хадыевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	В помещениях здания Калтасинской средней общеобразовательной школы № 2 автоматическая пожарная сигнализация на момент проверки находится в неисправном состоянии.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации,	29.05.2017 г.	

		<p>установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>		
2	<p>В здании Калтасинской средней общеобразовательной школы № 2 система оповещения людей о пожаре на момент проверки находится в неисправном состоянии.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61.</p>	29.05.2017 г.	
3	<p>Не выведен сигнал о срабатывании систем автоматической пожарной защиты в территориальные подразделения государственной противопожарной службы (КСШ № 2 и Калмашевской ООШ).</p>	<p>№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4, СНиП 31-06-09 п.3.16 Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.</p> <p>НПБ 88-2001 п.13.4 Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС ("01") Государственной противопожарной службы.</p> <p>НПБ 110-03 п.12 Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной</p>	29.05.2017 г.	

		<p>противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.</p> <p>СП 5.13130.2009 п.14.4. В помещении дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии.</p> <p>При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи.</p>		
4	Не предоставлена документация на обслуживание АПС и СОЛ (КСШ № 2 и Калмашевской ООШ).	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61. Руководитель организации организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	29.05.2017 г.	
5	Не предоставлены акты о замере сопротивления изоляции эл.осветительной и силовой сети на соответствие (КСШ № 2).	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 142 п.4	29.05.2017 г.	
6	Электропроводка смонтирована в помещениях открыто, не проложена в кабель каналах в подсобных помещениях (КСШ №	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 142 -143.	29.05.2017 г.	

	2).			
7	В помещении класса физики на втором этаже КСШ № 2, наблюдается интенсивное попадание влаги на электрическую проводку, находящейся под напряжением.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ПУЭ п. 1.1.21. Применяемые в электроустановках электрооборудование, кабели и провода по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки. п. 1.1.22. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 142 -143.	29.05.2017 г.	
8	В помещении электрощитовой допускается хранение горючих материалов (Калмашевской ООШ).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме». п.42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;	29.05.2017 г.	
9	В дверном проеме второго этажа отсутствует дверное полотно (КСШ № 2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме». 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	29.05.2017 г.	
10	Дверь лестничной клетки 2-го этажа школы, не имеют приспособления для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах (КСШ № 2 и Калмашевской ООШ).	(№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97*(с изм. 1)6.18* Лестничные клетки, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах);	29.05.2017 г.	

11	Допускается остекление дверей на путях эвакуации обычным стеклом без армирования (Калмашевской ООШ).	(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг);	29.05.2017 г.	
12	В здании школы произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (на 1-м этаже. КСШ № 2).	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.4.3 В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.23)	29.05.2017 г.	
13	Не предоставлены акты испытания внутренних противопожарных водопроводов здания КСШ № 2 и Калмашевской ООШ.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и	29.05.2017 г.	

		<p>организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p>		
14	Не произведено эксплуатационное испытание наружной лестницы (в Калмашевской ООШ).	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.</p>	29.05.2017 г.	
15	Под лестничной клеткой допускается хранение горючих материалов (в Калмашевской ООШ).	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.23 к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;</p>	29.05.2017 г.	
16	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода не имеет вентиль и соответствующий пожарный рукав (в котельной Калмашевской ООШ).	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 57.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и</p>	29.05.2017 г.	

		пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.		
17	Не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях котельной (Калмашевской ООШ и на дверях гаражей КСШ №2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	29.05.2017 г.	
18	С работниками обучение мерам пожарной безопасности проведено не на должном уровне (КСШ № 2 и Калмашевской ООШ).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	29.05.2017 г.	
19	Огнетушители, установленные в помещениях не имеют паспортов. (Калмашевской ООШ и КСШ №2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	29.05.2017 г.	

20	Светильники не оборудованы колпаками предусмотренные конструкцией светильника в подсобных помещениях и электрощитовой (Калмашевской ООШ и КСШ №2).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме» Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	29.05.2017 г.	
21	Эвакуационные пути и выходы загромождены сгораемыми материалами. (Калмашевской ООШ).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.36 б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	29.05.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по городам Нефтекамск, Агидель
Краснокамскому и Калтасинскому
районам по пожарному надзору




С.С.Атналина

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Директор МОБУ КСШ №2 МР Калтасинский район РБ Бигаев Ришат Хадыевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

« 29 » 04 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____